

Ermittlung des Überwachungsturnus für Anlagen nach § 60 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WHG (Risikobewertung)

Betreiber:	Rohrwerk Maxhütte
Standort:	Sulzbach-Rosenberg
Anlage:	Beizerei/Neutralisation

Hauptgruppe	Untergruppe	Kriterium	Ergebnis	Punkte	Auswertefeld	
Anlagenbezug (max. 4)	Größenklassifizierung	Berichtspflicht gemäß PRTR-VO	ja	2	2	
			nein	0		
	Komplexität	Art der Abwasserbehandlungsanlage	Vorbehandlung		1	2
Endbehandlung				2		
Stoffbezug (max. 18)	Anforderungen im Bescheid (Genehmigung, Erlaubnis)	TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.1 – 5.2.3 (staubförmige Emissionen)	ja	2	2
			nein	0		
			TA Luft Nr. 5.2.4 – 5.2.6 (gasf. org. u. anorg. Stoffe)	ja	2	
			nein	0		
			TA Luft Nr. 5.2.7 (krebserzeugend, toxisch)	ja	2	
			nein	0		
		TA Lärm	TA Luft Nr. 5.2.8 (geruchsintensiv)	ja	2	0
				nein	0	
				TA Luft Nr. 5.2.9 (bodenbelastend)	ja	
		Abfall	AVV Zuordnung	< 3 dB(A)	2	2
				>3 dB(A) ZB < 6 dB(A)	1	
				> 6 dB(A)	0	
		Boden	Pflicht zum Betriebsbeauftragten Abfall (AbfBeauftrV)	gefährliche	2	2
				nicht gefährliche	1	
				Kein Abfall	0	
örtliche Umgebung (max. 6)	Raumbedeutsam	UVP (§ 60 abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WHG)	ja	2	2	
			nein	0		
			Prüf- und Maßnahmenwert der BBodSchV	Maßnahmenwert überschritten		2
Betreiberbezug Unfallrisiko (max. 75)	Zuverlässigkeit	Nichteinhaltung von Bescheidsauflagen seit letzter Vor-Ort-Besichtigung	Maßnahmenwert überschritten	1	0	
			Prüfwert überschritten	1		
			Prüfwert unterschritten	0		
Anrechnung freiwilliger Maßnahmen bei Zwischenergebnis = 1 Jahr	Teilnahme EMAS oder ISO 14001 ff (plus)	ja	Turnus = 2 Jahre	2		
		nein	Turnus = 1 Jahr			

Zwischensumme:	Maximale Punktzahl:	103	
	Erhaltene Punktzahl:	14	
Bewertung:	Punkte größer/gleich 15 =	1 Jahr	
	Punkte kleiner 15	3 Jahre	
Anrechnung freiwilliger Maßnahmen bei Zwischenergebnis = 1 Jahr	Teilnahme EMAS oder ISO 14001 ff (plus)	ja	Turnus = 2 Jahre
		nein	Turnus = 1 Jahr

Gesamtergebnis: Turnus = 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre